



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
ВЕРХНЕ-ДОНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

Невского ул., д. 3, Липецк, 398005 Телефон/факс (4742) 43-31-09 E-mail: l1_priemnaya@vdon.gosnadzor.ru, http://www.vdon.gosnadzor.ru

г. Липецк
(место составления акта)

« 28 » ноября 20 19
(дата составления акта)

16:00 ч.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ Л5/243-3655

По адресу: 399170, Липецкая область, Добровский район, с. Большой Хомулец, ул. Центральная, 43
(место проведения проверки)

на основании: распоряжения от « 21 » ноября 2019 № Л5/243-3655 и.о. заместителя руководи-
теля Верхне-Донского управления Ростехнадзора М.А. Калинина

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя
руководителя органа государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена внеплановая выездная проверка выполнения предписания №Л5/243-4796 от
19.10.2018 в отношении:

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад
«Теремок» с. Большой Хомулец Добровского муниципального района Липецкой области (ДОО
«Теремок» с. Большой Хомулец)

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и
(в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

с 11-00 час. 27.11.2018 по 16-00 час. 28.11.2018. Продолжительность 10 час. 00 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: два рабочих дня/ 10 часов

Акт составлен: Верхне-Донским управлением Ростехнадзора

С заверенной копией распоряжения о проведении проверки ознакомлена: *(заполняется при
проведении выездной проверки):*

Заведующий муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детский сад «Теремок» с. Большой Хомулец Добровского муниципального района Липецкой
области

Плешкова Елена Алексеевна

27.11.2019 11-00 ч.

(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: *не
требуется.*

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо, проводившее проверку:

Клевцов Валерий Николаевич, государственный инспектор отдела государственного энергетиче-
ского надзора и надзора за ГТС по Липецкой области.

Лица, привлекаемые к проведению проверки: *нет.*

При проведении проверки присутствовали:

Заведующий муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детский сад «Теремок» с. Большой Хомулец Добровского муниципального района Липецкой
области Плешкова Елена Алексеевна

В ходе проведения проверки выполнения предписания №Л15/243-4796 от 19.10.2018 выданного юридическому лицу муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад «Теремок» с. Большой Хомутец Добровского муниципального района Липецкой области установлено, что из 5 пунктов нарушений обязательных требований в области энергетической безопасности, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации 5 пунктов нарушения выполнены в установленный для этого сроки.

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных правовых актов): -

№ п/п	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Лица, допустившие нарушения
1	Не назначены ответственный и заместитель ответственного за электрохозяйство.	п.п.1.2.3, 1.2.7 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (Утверждены Минэнерго России №6 от 13.01.2003. Зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003) (далее ПТЭЭП)	Выполнено
2	Нет перечня технической документации, нет перечня работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, нет перечня профессий и рабочих мест, требующих отнесения персонала к группе I по электробезопасности, группа I по электробезопасности неэлектротехническому персоналу не присвоена, нет журнала учета присвоения группы I по электробезопасности.	п.п.1.4.4, 1.8.2, 1.8.9 ПТЭЭП	Выполнено
3	Нет паспорта заземляющего устройства, графика визуального осмотра видимой части заземляющего устройства, нет графика планово-предупредительных ремонтов оборудования электроустановки, нет производственной (эксплуатационной) инструкции по эксплуатации электроустановки.	п.п.1.6.3, 1.8.1, 2.7.9, 2.7.15 ПТЭЭП	Выполнено
4	Нет журнала учета работ по нарядам и распоряжениям, оперативного журнала, нет журнала регистрации инвентарного учета, периодической проверки и ремонта переносных и передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним, ответственный работник для поддержания исправного состояния, проведения периодических проверок переносных и передвижных электропри-	п.п.1.8.9, 3.5.10 ПТЭЭП	Выполнено

	емников, вспомогательного оборудования к ним не назначен.		
5	Не обеспечена проверка соответствия схемы электроснабжения фактической эксплуатационной с отметкой на них о поверке.	п.п.1.2.2, 1.2.6, 1.8.1 ПТЭЭП	Выполнено

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: -

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор

(подпись)

В.Н. Клевцов

Подписи лиц, присутствовавших при проверке:

Заведующий муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Теремок» с. Большой Хомулец Добровского муниципального района Липецкой области

(подпись)

Е.А. Плешкова

С актом проверки ознакомлен(а), акт со всеми приложениями получил(а) юридическое лицо и его законный представитель:

Плешкова Елена Алексеевна, заведующий муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Теремок» с. Большой Хомулец Добровского муниципального района Липецкой области

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 28 ” 11 20 19

(подпись)
М.П.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)