



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
ВЕРХНЕ-ДОНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА**

Невского ул., д. 3, Липецк, 398005 Телефон/факс (4742) 43-31-09 E-mail: 11\_priemnaya@vdon.gosnadzor.ru, http://www.vdon.gosnadzor.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ  
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля  
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю  
№ Л5/243-4796**

“ 19 ” октября 20 18 “ 16-00 час ”  
(дата и время составления предписания)

399170, Липецкая область, Добровский район, с. Большой Хомулец, ул. Центральная, 43  
(место составления)

На основании распоряжения и.о. заместителя руководителя Верхне-Донского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору М.А. Калинина от 12 октября 20 18 № Л5/243-4796 «О проведении плановой выездной проверки»

в период с “ 17 ” октября по “ 19 ” октября 20 18 должностным лицом  
(дата проведения проверки)

Верхне-Донского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Должность	Ответственный за проведение проверки
1.	Клевцов Валерий Николаевич	Государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Липецкой области	

в присутствии:

Заведующего муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Теремок» с. Большой Хомулец Добровского муниципального района Липецкой области Плешковой Елены Алексеевны

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Теремок» с. Большой Хомулец Добровского муниципального района Липецкой области (ДОУ «Теремок» с. Большой Хомулец)

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, место проведения мероприятия)

с 11-00 час. 17.10.2018 по 16-00 час. 19.10.2018. Продолжительность 16 час. 00 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: три рабочих дня/ 16 часов

1. Сведения о результатах плановой выездной проверки соблюдения

Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад «Теремок» с. Большой Хомулец Добровского муниципального района Липецкой области (ДОУ «Теремок» с. Большой Хомулец)

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица)

обязательных требований в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, соблюдения обязательных требований энергетической безопасности, в том числе о выявлен-

ных и устраненных в ходе проверки нарушениях, о лицах, на которых возлагается ответственность за совершение этих нарушений представлены в акте проверки №Л5/243-4796 от 19.10.2018

В ходе проверки выявлены следующие нарушения требований энергетической безопасности:

№ п/п	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Срок устранения нарушения
1	2	3	4
1	Не назначены ответственный и заместитель ответственного за электрохозяйство.	п.п.1.2.3, 1.2.7 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (Утверждены Минэнерго России №6 от 13.01.2003. Зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003) (далее ПТЭЭП)	01.06.2019
2	Нет перечня технической документации, нет перечня работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, нет перечня профессий и рабочих мест, требующих отнесения персонала к группе I по электробезопасности, группа I по электробезопасности неэлектротехническому персоналу не присвоена, нет журнала учета присвоения группы I по электробезопасности.	п.п.1.4.4, 1.8.2, 1.8.9 ПТЭЭП	01.06.2019
3	Нет паспорта заземляющего устройства, графика визуального осмотра видимой части заземляющего устройства, нет графика планово-предупредительных ремонтов оборудования электроустановки, нет производственной (эксплуатационной) инструкции по эксплуатации электроустановки.	п.п.1.6.3, 1.8.1, 2.7.9, 2.7.15 ПТЭЭП	01.06.2019
4	Нет журнала учета работ по нарядам и распоряжениям, оперативного журнала, нет журнала регистрации инвентарного учета, периодической проверки и ремонта переносных и передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним, ответственный работник для поддержания исправного состояния, проведения периодических проверок переносных и передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним не назначен.	п.п.1.8.9, 3.5.10 ПТЭЭП	01.06.2019
5	Не обеспечена проверка соответствия схемы электроснабжения фактической эксплуатационной с отметкой на них о проверке.	п.п.1.2.2, 1.2.6, 1.8.1 ПТЭЭП	01.06.2019

На основании проведенного обследования и в соответствии с пунктом 6.6 Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного По-

становлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401, Положением о Верхне-Донском управлении Ростехнадзора, утвержденным приказом Ростехнадзора от 28.06.2016 №247


**Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад «Теремок» с. Большой Хомутец Добровского муниципального района Липецкой области и его законным представителям, 399170, Липецкая область, Добровский район, с. Большой Хомутец, ул. Центральная, 43**

предписывается устранить вышеуказанные нарушения в установленные для этого сроки

Предписание от “ 19 ” октября 20 18 № Л15/243-4796 составлено на 3 страницах

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор



(подпись)

В.Н. Клевцов

Подписи лиц, присутствовавших при проверке:

Заведующий муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Теремок» с. Большой Хомутец Добровского муниципального района Липецкой области



(подпись)

Е.А. Плешкова

С актом проверки ознакомлен(а), акт со всеми приложениями получил(а) юридическое лицо и его законный представитель:

Плешкова Елена Алексеевна, заведующий муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Теремок» с. Большой Хомутец Добровского муниципального района Липецкой области

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 19 ” 10 20 18



Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)